



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, тел.: 23-13-65, факс: 28-54-8 6 E-mail root@gumchs.saratov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭНГЕЛЬСКОМУ
И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовская, 19, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия, 413118, тел.: 8-8453-56-61-14, E-mail gpn27@gumchs.saratov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 164/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 19» Энгельского муниципального района Саратовской области – директору Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 19» ЭМР СО Васильевой Юлии Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельскому и Ровенскому районам Саратовской области капитана внутренней службы Лебедевой В.В. № 164 от «31» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «14» июня 2017 г. по 10 час. 00 мин. «19» июня 2017 г.

проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области - государственным инспектором Энгельского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Перелыгиным Алексеем Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» Энгельского муниципального района Саратовской области (МБОУ «СОШ № 19» ЭМР СО), по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Студенческая д. 26 «а»

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» ЭМР СО Васильевой Юлией Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
№	Предписание			

1.	2.	3.	безопасности	4.	5.
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещениях школы не запускается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	04.06.2018 г.		
2.	Окна помещения коридора 3-го этажа и кабинета общих занятий, выходят на кровлю части здания коридора 2-го этажа (2-х этажная часть здания), при этом кровля на расстоянии не менее 4 м. от указанных окон выполнена из сгораемых материалов.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88, СП 2.13130.2012 п. 5.4.13.	04.06.2018 г.		
3.	В полу на путях эвакуации из помещений спортивного зала, имеется перепад высот высотой более 45 см. В месте перепада высот имеется лестница с числом ступеней не менее 3-х без ограждения с перилами.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	04.06.2018 г.		
4.	Для помещений гаража, отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с результатами расчетов, оборудовать указанные помещения гаражей, используемые для складирования различных материалов соответствующими системами пожарной автоматики (системы АУПС).	Правила противопожарного режима в РФ п. 20, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, СП 12.13130.2009, СП 5.13130.2009	04.06.2018 г.		

Примечание: В предписании указаны нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате визуального осмотра помещений зданий и сооружений, анализа представленной проектной и иной документации (имеющейся в контрольно-наблюдательном деле). В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 12.13130.2009. Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

 «19» июня 2017 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности
 по Энгельсскому и Ровенскому районам управления
 надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Саратовской
 области – государственный инспектор Энгельсского,
 Ровенского районов Саратовской области по пожарному
 надзору капитан внутренней службы
 Перельгин Алексей Сергеевич
 (должность, фамилия, и., о. государственного инспектора ГПН)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
 «19» июня 2017 г.

Директор МБОУ «СОШ № 19» ЭМР СО
 Васильева Юлия Анатольевна
 (должность, фамилия, и., о.)

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного
 должностного лица (лиц),
 проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору